

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ школы с. Поповка

О. Белоусова

«09» января 2023 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ОП- 643-35**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

1.2. Адрес объекта с. Поповка, ул. Леонова, д. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание *из* 2 этажей, 3077,3 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*) – 12 804 кв.м,

1.4. Год постройки здания 1988 , последнего капитального ремонта, - 2019г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего до 2025 год

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Устава, краткое наименование) : муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692262, Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район, с. Поповка, ул. Леонова, 1.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная)

1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Хорольского муниципального округа Приморского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с. Хороль, ул. Ленинская, 51, 692254, телефон(факс) 8(42347) 21-7-88

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование детей

2.2 Виды оказываемых услуг:

Учреждение предоставляет образовательные услуги по программам начального общего, основного общего, дошкольного общего образования и дополнительного образования.

Организация отдыха детей в каникулярное время

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, заочное обучение

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 5 лет до получения основного общего образования

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 100 учащихся, вместимость 192 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут (с. Хороль – с.Лукашевка- с.Хороль):- такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 в селе движение пассажирского транспорта отсутствует.

3.2.2 время движения – 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,У,О, К), ДУ-И (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(К,С,О) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И(О,У,Г); ДУ-И (С,К); ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(О,Г,У), ДУ-И (С), ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У), ДЧ-В, ДУ-И (С,О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,Г,У,О), ДУ-И (С), ДЧ-И(С) |

4.2. Период проведения работ до 2025 года
 в рамках исполнения плана текущего ремонта помещений
 (указывается наименование документа: программа, план)
 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
 адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (Т,О,С,У) и
 частичная для инвалидов (К)
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И
 (О,Г,С,У), ДЧ-В)
 4.4. Для принятия решения требуется:

Согласование с вышестоящей организацией, с ответственными организациями инвалидов
 Имеется заключение уполномоченной организацией о состоянии доступности объекта
 (наименование документа и выдает его организация, дата), прилагается - нет

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация в альтернативной форме обслуживания

| № | № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|-------|--|---|
| 1 | | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4. Управленческое решение

Оборудован пандус для проезда колясочника.
 комнаты с дверным проемом 0,9 м. На дверях имеются знаки, рельефные обозначения.
 комната с поручнями на раковину и унитаз, произведена замена 3-х дверей до туалетной
 движения в помещении 1,5 м, имеется кнопка вызова персонала, оборудована туалетная
 (таблички на всех возрстных группах, кабинетах, план эвакуации. Ширина пути
 автоматический доводчик, высота порога 0,025 м., имеются тактильные средства
 (К,С), в связи с тем, что ширина дверей (в т.ч. эвакуационных) 0,9 м. имеется

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У,О), ДУ-И

ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем;
 ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

| | | |
|---|---|--------------------------|
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У,О,К); ДУ-И (С) |
|---|---|--------------------------|

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 20.12.2022г.

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития
Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 09 » января 2023 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 « 09 » января 2023 г

3. Решения
комиссии _____

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 5 лет до получения основного общего образования

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушения слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 100 учащихся, вместимость 192 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут (с. Хороль – с.Лукашевка- с.Хороль):- такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 в селе движение пассажирского транспорта отсутствует.

3.2.2 время движения – 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |
|---|--------------------|----------------|

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Белоусова Татьяна Олеговна, директор МБОУ школы Хорольского муниципального округа Приморского края. E-mail: school_ppv@mail.ru тел(факс)8(42347)26918
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ школы с. Поповка

Т.О. Белоусова



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ОП- 643-35**

Хорольский округ Приморского края

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«09» января 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края
- 1.2. Адрес объекта с. Поповка, ул. Леонова, 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 3077,3 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 12 804 кв. м,
- 1.4. Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта, - не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего до 2025 года
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Поповка, ул. Леонова, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование детей
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
Учреждение предоставляет образовательные услуги по программам начального общего, основного общего, дошкольного общего образования и дополнительного образования.
Организация отдыха детей в каникулярное время
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, заочное обучение
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 5 лет до получения основного общего образования
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушения слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 100 учащихся, вместимость 192 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут (с. Хороль – с. Лукашевка- с. Хороль);- такси.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 в селе движение пассажирского транспорта отсутствует.
- 3.2.2 время движения – 15-20 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,У,К,О), ДЧ-И(С) | | 1-2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У,О)ДЧ-И (К, С,О) | | 3 - 5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И(О,У,Г), ДУ-И(С,К) ДП-В | | 6 -10 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(О,Г,У), ДУ-И (С), ДП-В | | 11-14 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К), ДУ-И (С,О) | | 15-20 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,Г,У,О), ДУ-И (С) | | 21-35 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У,О,К), ДУ-И (С),ДЧ- И(С) | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У,О), ДУ-И (К,С), ДЧ-И (К), ДЧ-И(С) в связи с тем, что ширина дверей (в т.ч. эвакуационных) 0,9 м. имеется автоматический доводчик высота порога 0,025 м., имеются тактильные средства (таблички на всех возрастных группах, кабинетах, план эвакуации. Ширина путей движения в помещении 1,5 м, имеется кнопка вызова персонала, оборудована туалетная комната с поручнями на раковину и унитаз, произведена замена 3-х дверей до туалетной комнаты с дверным проемом 0,9 м. На дверях имеются знаки, рельефные обозначения. Оборудован пандус для проезда колясочникам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения плана текущего ремонта помещений

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,С,У) и частичная для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) ДП-И(О,С,Г,У), ДЧ-И(К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда. учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 35 шт.

Титульный лист технического паспорта
и план первого этажа на 1 л.

Руководитель
рабочей группы:

директор МБОУ школы с.Поповка


(подпись)

Т.О.Белусова

Члены рабочей группы:

представители организации,
расположенной на объекте:

Заведующий хозяйственной частью


(подпись)

Л.В. Басова

Зам. директора по учебной части

(подпись)

Л.С.Шевченко

Управленческое решение согласовано «09» января 2023 г. (протокол №1)
Комиссией (название), _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

с. Поповка, ул. Леонова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | 1 | Не выявлено | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | 2 | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей | С | Нанесение тактильных средств | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа) | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДН-И (Г,У,К,О), ДЧ-И (С) | | 1 - 2 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется, нанесение тактильных средств на покрытие пешеходного пути на участке, прилегающем к объекту.

Фото №1 Вход в здание



Фото № 2 – 5 Беспрепятственный проезд вокруг здания школы

Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП- 643-35 от «09» января 2023 г.**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского краяс. Поповка, ул. Леонова, 1Наименование объекта, адрес
объекта, адрес

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | | | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | 3 | Не выявлено | | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | 4 | Не выявлено | | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | 5 | Не выявлено | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДП-В ДЧ-И(К,С,О) | | 3 - 5 | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входная дверь шириной 0,9 м., порог высотой 0,025, используется пандус для колясочников. Расширены дверные проемы 3-х дверей, установлен автоматический доводчик с задержкой закрывания не менее 5 сек., имеется кнопка вызова. Тактильная табличка на металле с названием учреждения и Режимом работы с азбукой Брайля. Кнопка вызова помощи персонала.

Фото № 6 Тактильная табличка на металле с названием учреждения и Режимом работы с азбукой Брайля




Фото № 7 Кнопка вызова помощи персонала.



Фото № 8 Пандус для колясочников



Фото № 9 Автоматический доводчик с задержкой закрывания не менее 5 сек



Фото № 10 Входная дверь шириной 0,9 м.



Фото № 11 Парковка для инвалидов



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП- 643-35 от «09» января 2023 г.**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края
с. Поповка, ул. Леонова, 1
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, зал) | есть | | 6 | Не выявлено | | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | | | | | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | 7-10 | Не выявлено | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | Не выявлено | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутствуют тактильные средства на поручнях | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания, в том числе эвакуационные | ДП-И (О,Г,У), ДУ-И (К,С), ДП-В | | 6-10 | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обслуживание инвалидов осуществляется на 1-м этаже. Ширина дверей 0,9 м. ширина коридора 1,5 м., имеется кнопка вызова персонала, оборудована туалетная комната с поручнями на раковину и унитаз, произведена замена 3-х дверей до туалетной комнаты с дверным проемом 0,9 м. На дверях имеются знаки, рельефные обозначения.

Фото № 12



Фото №13



Фото № 14 Туалетная комната с поручнями на раковину и унитаз,



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП- 643-35 от «09» января 2023 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского краяс. Поповка, ул. Леонова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Форма обслуживания раздевалок | есть | | 11 | Ширина двери менее 0,9 м, порог 0,04 м. нет информирующих рельефных обозначений, нет мест для хранения колясок. | С,К | Установить рельефные информирующие обозначения помещений рядом с дверью, уменьшение высоты порога, устройство мест для хранения колясок. | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | 12-14 | Не выявлено | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуально-го обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Дверные проемы: - ширина- не менее 0,9 м Рельефные информирующие обозначения помещений рядом с дверью (на высоте от 1,4 - 1,75м), нет места для хранения кресел-колясок; | все | | |

II Заключение по зоне:

| Состояние | Приложение | Рекомендации |
|-----------|------------|--------------|
|-----------|------------|--------------|

| Наименование структурно-функциональной зоны | доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-И (О, Г, У) ДУ-И (С,К);ДП-В | | 11-14 | ТР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется осуществить мероприятия по созданию условий для слепых граждан и создать отдельные зоны для инвалидов в колясках.

Фото № 15



Фото № 16



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП- 643-35 от «09» января 2023 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Место приложения труда | нет | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП- 643-35 от «09» января 2023 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|--|------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения | нет | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП- 643-35 от «09» января 2023

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

с. Поповка, ул. Леонова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 15 | Не выявлено | | | |
| 5.2 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ-И (С,О,К), ДП-И (Г,У), ДЧ-И (К) | | 15 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Имеются рельефные обозначения на двери, ширина дверного проема 0,9 м. Имеются поручни для раковины и унитаза. Порогов нет. Доступ для колясочника свободный.

Фото №17 Поручни для раковины и унитаза



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП- 643-35 от «09» января 2023 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» с. Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края
с. Поповка, ул. Леонова, 1
 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | 21-35 | Не выявлено | Г,О,К, У | | |
| 6.2 | Акустические средства | есть | | 25 | Не выявлено | С | | ТР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | Отсутствуют тактильные средства на путях движения | С | Нанесение тактильных средств | ТР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги. | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДГ-И (К,Г,У,О), ДУ-И (С), ДЧ-И (С) | | 21-35 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанести тактильную информацию с указанием движения. При проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.

Фото №18



Фото №19



Фото № 20



Фото № 21



Фото №22



Фото №23



Фото №24




Фото №25



Фото №26



В данном документе
прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов

Директор школы

 Т. О. Белоусова

